

## АКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

выполненного в ЦВС УГЭ ОАО «Северсталь»

(наименование объекта строительства, здания, цеха)

г. Череповец

« 19 » июля 2012 г.

Комиссия в составе представителей:

ОАО «Северсталь»: Чумак А.Г. - электрик ЦВС УГЭ; Иванов В.А. – менеджер УГЭ, ООО «Северсталь-Промсервис»: Дурягин А.А. - ст. мастер ЦСО ЦВС

Представитель производителя:

ООО «ТК «Световые Технологии», менеджер проектов – Рябухин Л.А.

ЗАО «Форум Нева» менеджер проектов отдела светотехники – Гоголин М.М.

составила акт о нижеследующем:

1. Компания ООО «ТК «Световые Технологии» предоставила на испытание светотехническое оборудование:

Светильник STOCK 454 IP 54 испытывался в машзале н/ст №6 ЦВС УГЭ

(тип оборудования, место испытания)

Оборудование эксплуатировалось в течении шести месяцев согласно техническим условиям, паспорту.

Примечание: Производственная пыль, вибрация.

(характеристики агрессивной среды: органические неорганические соединения, пыль, вибрация и т.д.)

2. По итогам испытаний указанного оборудования установлено, что требования по его сборке и монтажу, приведенные в документации изготовителя, соблюдены.

Примечание: Светильник смонтирован по нормам.

3. Результаты осмотра светового прибора.

Светильник STOCK 454 IP 54

Внешний вид: корпус без изменений, оптическая часть без деформации

(деформация корпуса, изменение оптической части, изменение лакокрасочного покрытия т.д.)

Внутреннее состояние: пыль, влага, конденсат отсутствуют, патрон без нагара

(влага, конденсат, коррозия, изменение оптической части, нагар, пыль и т.д.)

ОАО «Северсталь»  
ул. Мира, 30  
г. Череповец  
Вологодская область  
Россия, 162608

Т: +7 (8202) 53 09 00  
Ф: +7 (8202) 53 09 15  
ТХ: 146955 СТАЛЬ  
severstal@severstal.com  
www.severstal.com


Достичь большего вместе

Расчетный счет 40702810171000000008, Филиал Вологодский ОАО Банк ВТБ г. Вологда  
БИК 041909722, Корреспондентский счет 3010181000000000722 в ГРКЦ ГУ Банка России  
по Вологодской области, ОКПО 00186217, ОГРН 1023501236901, ИНН 3528000597, КПП 997550001


Заключение: Светильник экономичный, отличная светоотдача, выдержал за отчетный период испытания на вибрацию и наличие пыли.

Рекомендации по применению: Возможность применения в качестве потолочного освещения вместо существующих светильников с лампами ДРЛ-400 в машинных залах насосных станций цеха водоснабжения.


Представитель заказчика

 \_\_\_\_\_  
электрик ЦВС УГЭ - Чумак А.Г.

Представитель заказчика

 \_\_\_\_\_  
менеджер УГЭ – Иванов В.А.

Представитель заказчика

 \_\_\_\_\_  
ст. мастер – Дурягин А.А.

Представитель производителя

\_\_\_\_\_   
менеджер проектов – Рябухин Л.А.

Представитель производителя

\_\_\_\_\_   
менеджер проектов – Гоголин М.М.